

**Røgen Vandværk**  
**Røgenvej 9**  
**8472 Sporup**  
**Att.: Kirsten Helboe Jørgensen**

**Rapportnr.:** AR-13-CA-00132719-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00132719  
**Kunde nr.** CA0004692  
**Modt. dato:** 13.11.2013

## Analyserapport

**Prøvested:** Røgen Vandværk Vandværket - V20002300 / 4711002300  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 13.11.2013 kl. 14:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S JKV  
**Analyseperiode:** 13.11.2013 - 15.11.2013

**Prøvemærke:** Afgang Vandværk

Lab prøvenr:	80035700	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	24	!	MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Vandtemperatur	8.9	°C				DS 2250	

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Kopi til:**  
 Favrskov Kommune, Kopimodtager drikkevand, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

15.11.2013

Kundecenter  
 Tel 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk



Annette Vendel  
 Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.  
 \*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**